

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, krajské ředitelství

Barviřská 29/10, 460 01 Liberec III

Tel.: 950 470 111, Fax: 950 470 001, E-mail: hzsik@hzsik.cz

č. j. HSLI-38-2/KŘ-P-PRE-2016

Liberec 22. ledna 2016

Počet listů: 2

Příloha: -/-

OMEXON GA Energo s.r.o.

Ivana Beránková

Na Střelně 1929/8

323 00 Plzeň

SDĚLENÍ DOTČENÉHO ORGÁNU NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY

Vyřizuje za HZS: kpt. Ing. Kateřina Štajncová, tel. 950 471 219, fax 950 471 008,
e-mail: katerina.stajncova@hzsik.cz

Název stavby:

Vedení 400 kV V451/448 TR Babylon - TR Bezděčín

Místo stavby:

Stvolínky, Holany, Kozly u České Lípy, Kvítkov u České Lípy, Sosnová u České Lípy, Okřešice u České Lípy, Žizníkov, Dobranov, Vítkov u Dobranova, Zákupy, Kamenice u Zákup, Velký Grunov, Hlemýždi, Luhov u Mimoně, Stráž pod Ralskem, Dubnice pod Ralskem, Hamr na Jezeře, Břevniště pod Ralskem, Chrastná, Lázně Kundratice, Osečná, Janův Důl, Rozstání pod Ještědem, Modlíbohov, Javorník u Českého Dubu, Vlčetín u Bílé, Petrašovice, Hodkovice nad Mohelkou, Jílové u Hodkovic, Žďárek u Sychrova, Bezděčín u Jablonce nad Nisou

Stavebník – investor:

ČEPS, a.s., Elektrárenská 7742/2, 101 52, Praha 10

Předložená dokumentace:

pro územní řízení - souhlas s povolením výjimky z ustanovení § 24 odst. 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje (dále jen „HZS LK“) jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), posoudil výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 23.12.2015.


HZS LK vykonává státní požární dozor posuzováním podkladů, dokumentace a projektové dokumentace u staveb uvedených v § 31 odst. 1 písm. b1) až b7) zákona o PO s upřesněním dále v § 31 odst. 3 zákona o PO.

HZS LK vydal dne 28.2.2014 souhlasné koordinované závazné stanovisko pro územní řízení k výše uvedené stavbě pod č.j. HSLI-324-5/KŘ-P-PRE-2014. V předloženém požárně bezpečnostním řešení z února 2014 (zpracovatelka Ing. Kateřina Kolářová, ČKAIT 0201131) byla posouzena ochranná pásma vedení 400kV. Tato ochranná pásma se oproti původnímu stavu nezvětšují, tj. nový stav nezhoršuje stávající stav.

Dále HZS LK k předmětné stavbě vydal dne 30.1.2015 souhlasné závazné stanovisko pro územní řízení - změna 1 pod č.j. HSLI-3375-3/KŘ-P-PRE-2014, kterým odsouhlasil dílčí změnu trasy v oblasti obce Janův Důl.

HZS LK nehájí zájmy chráněné podle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů. **Ve schváleném požárně bezpečnostním řešení stavby z února 2014 (zpracovatelka Ing. Kateřina Kolářová, ČKAIT 0201131) je pro venkovní nadzemní rozvody do 400kV včetně určeno v celé délce vedení ochranné pásmo 20 metrů.**

HZS LK potvrzuje platnost dvou předešlých a výše citovaných závazných stanovisek. K případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko z hlediska požární ochrany.



Převzal:

Dne:

Podpis:

Podatel vyrozuměn:

telefonicky/e-mailem

dne:

Podpis:


plk. Ing. Martin Rosina
rada - vedoucí oddělení stavební prevence,
kontrolní činnosti a ZPP
oprávněná úřední osoba